

3.12.7 ห้องผ่าตัด ควรมืออ่างฟอกมือติดกับห้องผ่าตัดอย่างน้อย 2 อ่างต่อ 1 ห้องผ่าตัด และควรใช้ก๊อคน้ำชนิดไม่ใช่
มือสัมผัส เช่น ก๊อคน้ำแบบใช้เข้ด้นเปิด-ปิดน้ำ หรือ แบบเซนเซอร์

